

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области
(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-ая Гвардейская, 15а т.8-8442 96-70-82 ф.96-70-72 E-mail: emercom@volganet.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Еланскому, Жирновскому
и Руднянскому районам Волгоградской области**
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного надзора)

Волгоградская область, Еланский район, р.п. Елань, ул. Советская, 192, тел. 8(84452) 5-31-13
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Еланский
аграрный колледж» (ГАПОУ «Еланский аграрный колледж»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Еланского, Жирновского и
Руднянского районов Волгоградской области по пожарному надзору Е.Н. Меленберг № 10
от « 19 » апреля 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин. по 11.30
« 21 » мая 2018 года

проведена проверка

*Государственным инспектором Еланского, Жирновского и Руднянского районов Волгоградской
области по пожарному надзору Клыгиным Алексеем Валерьевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

*Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Еланский
аграрный колледж» (ГАПОУ «Еланский аграрный колледж»)*

(Волгоградская область, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, 2)

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

и.о. директора ГАПОУ «Еланский аграрный колледж»

Майоровой Светланой Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Препланирования | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------------------|--|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

| | | | | |
|---|--|--|-------------|--|
| 1 | В зданиях учебных корпусов. общежития не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных строительных конструкций кровли зданий (договор на проведение противопожарных работ № 087-18/м от 12.03.2018 г. с Михайловским городским отделом ВОО ВДПО заключен. оплата по договору не произведена) | п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» | 16.07.2018г | |
| 2 | В здании мастерской ТО, инвентарный номер: 18:210:002:000546190, литер И, этажность: 1 отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации. | ст. 4, ч. 10 ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4, п. 14, п. 4, п. 9 таблицы 1, п. 38 таблицы 3 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" | 16.07.2018г | |
| 3 | В здании сарая на 6 комбайнов, инвентарный номер: 18:210:002:000546170, литер Е, этажность 1, отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации. | ст. 4, ч. 10 ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4, п. 14, п. 4, п. 9 таблицы 1, п. 38 таблицы 3 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" | 16.07.2018г | |
| 4 | В здании гаража на 24 сельхозмашины, инвентарный номер: 18:210:002:000546150, литер Ж, этажность 1, отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации. | ст. 4, ч. 10 ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4, п. 14, п. 4, п. 9 таблицы 1, п. 38 таблицы 3 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" | 16.07.2018г | |
| 5 | В здании сарая на 20 тракторов, инвентарный номер: 18:210:002:000546160, литер Д, этажность 1, отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации | ст. 4, ч. 10 ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4, п. 14, п. 4, п. 9 таблицы 1, п. 38 таблицы 3 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" | 16.07.2018г | |

| | | | | |
|---|---|--|-------------|--|
| 6 | В здании гаража на 25 автомашин, инвентарный номер: 18:210:002:000546200, литер 3, этажность 1, отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации. | ст. 4, ч. 10 ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4, п. 14, п. 4, п. 9 таблицы 1, п. 38 таблицы 3 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" | 16.07.2018г | |
|---|---|--|-------------|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор Еланского,
Жирновского и Руднянского районов Волгоградской области
по пожарному надзору Клыгин А. В.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«21» мая 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Сидорова

(подпись)

и.о. директора ГАНОУ «Еланский аграрный колледж» Майорова Светлана Ивановна

(должность, фамилия, инициалы)

«21» мая 2018 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.